

工事出来形規格値

工種	測定項目	規格値	
管路掘削	基準高▽	+0	-150mm
	幅	+150mm	-0
配管	基準高▽	+0	-150mm
	延長	-1/500	
	中心線（偏心）	±100	
碎石基礎	厚さ	-30mm	
	幅	-50mm	
曲管保護 （コンクリート）	長さ	-20mm	
	幅	-20mm	
	高さ	-20mm	
弁室	基準高▽	±30mm	
推進工	基準高▽	±50mm	
	推進延長	-1/500	
N S形ダクタイト 鋳鉄管接合工	受口面から白線 までの間隔 a	資料による	
K形ダクタイト 鋳鉄管接合工	胴付間隔 b ₁ 、b ₂	資料による	
管路埋戻し	基準高▽	±50mm	
	厚さ	-50mm	
	幅	-100mm	
	延長	-200mm	
下層路盤	基準高▽	±40mm	
	厚さ	-45mm	
	幅	-50mm	

上層路盤	厚さ	-25mm	
	幅	-50mm	
歩道路盤	基準高▽	±50mm	
	厚さ	-30mm	
	幅	-100mm	
アスファルト舗装	厚さ	C・D交通	-7mm
		L・A・B交通	-9mm
		簡易舗装	-9mm
	幅 平坦部	L・A・B・C・D交通	-25mm
		L・A・B・C・D交通	-2.4mm以下
砂利敷道	基準高	指定した場合 ±50mm	
	幅	-50mm	
	厚さ	-10mm	
	延長	-20% 但し200m未満は-400mm	

交通量の区分

交通量の区分	大型車交通量（台／日・一方向）
L交通	100未満
A交通	100以上250未満
B交通	250以上1,000未満
C交通	1,000以上3,000未満
D交通	3,000以上