定期水質検査結果【湖北水道企業団】

令和8年10月(採水日 : 令和8年10月13日)

水質基準項目(52項目)

			気温 (℃)	25.0	24.3	
			水温 (℃)	22.3	23.7	
			残留塩素 (mg/l)	0.2	0.3	
	項　　目	単位	水 質 基 準	柏原配水場	玉里新配水場	
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	
2	大腸菌	----	検出されないこと	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	ーーー	ーーー	
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	ーーー	ーーー	
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	ーーー	ーーー	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	ーーー	ーーー	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	ーーー	ーーー	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	ーーー	ーーー	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	ーーー	ーーー	
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	ーーー	ーーー	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	ーーー	ーーー	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下	ーーー	ーーー	
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	ーーー	ーーー	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	※新規追加項目
21	ベンゼン	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
22	塩素酸	mg/l	0.6以下	0.09	0.06	
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.005	0.005	
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.006	0.01	
27	臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.019	0.027	
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.005	0.007	
31	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	0.003	0.005	
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	0.008未満	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	ーーー	ーーー	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	ーーー	ーーー	
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	ーーー	ーーー	
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	ーーー	ーーー	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	ーーー	ーーー	
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	ーーー	ーーー	
39	塩化物イオン	mg/l	200以下	13.3	12.3	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	ーーー	ーーー	
41	蒸発残留物	mg/l	500以下	123	172	
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	ーーー	ーーー	
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
46	フェノール類	mg/l	0.005以下	ーーー	ーーー	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3	0.4	
48	ｐＨ値	----	5.8以上8.6以下	7.8	8.3	
49	味	----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	臭気	----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
51	色度	度	5以下	0.5未満	1.1	
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	

定期水質検査結果【湖北水道企業団】

令和8年9月(採水日 : 令和8年9月15日)

水質基準項目(52項目)

			気温 (℃)	25.5	24.5	
			水温 (℃)	25.0	26.0	
			残留塩素 (mg/l)	0.2	0.3	
	項　　目	単位	水 質 基 準	柏原配水場	玉里新配水場	
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	
2	大腸菌	----	検出されないこと	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－－－	－－－	
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－－－	－－－	
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－－－	－－－	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－－－	－－－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－－－	－－－	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－－－	－－－	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－－－	－－－	
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－－－	－－－	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－－－	－－－	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下	－－－	－－－	
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－－－	－－－	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	－－－	－－－	※新規追加項目
21	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
22	塩素酸	mg/l	0.6以下	－－－	－－－	
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－－－	－－－	
24	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－－－	－－－	
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－－－	－－－	
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－－－	－－－	
27	臭素酸	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－－－	－－－	
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－－－	－－－	
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－－－	－－－	
31	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－－－	－－－	
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－－－	－－－	
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－－－	－－－	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－－－	－－－	
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－－－	－－－	
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－－－	－－－	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－－－	－－－	
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－－－	－－－	
39	塩化物イオン	mg/l	200以下	16.2	14.2	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－－－	－－－	
41	蒸発残留物	mg/l	500以下	－－－	－－－	
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－－－	－－－	
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－－－	－－－	
46	フェノール類	mg/l	0.005以下	－－－	－－－	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満	0.4	
48	ｐＨ値	-----	5.8以上8.6以下	7.8	8.2	
49	味	-----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	臭気	-----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
51	色度	度	5以下	0.5未満	1.2	
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	

定期水質検査結果【湖北水道企業団】

令和8年8月(採水日 : 令和8年8月10日)

水質基準項目(52項目)

			気温 (℃)	28.6	28.6	
			水温 (℃)	26.0	28.7	
			残留塩素 (mg/l)	0.4	0.3	
	項　　目	単位	水 質 基 準	柏原配水場	玉里新配水場	
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	
2	大腸菌	----	検出されないこと	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	ーーー	ーーー	
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	ーーー	ーーー	
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	ーーー	ーーー	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	ーーー	ーーー	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	ーーー	ーーー	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	ーーー	ーーー	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	ーーー	ーーー	
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	ーーー	ーーー	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	ーーー	ーーー	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下	ーーー	ーーー	
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	ーーー	ーーー	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	ーーー	ーーー	※新規追加項目
21	ベンゼン	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
22	塩素酸	mg/l	0.6以下	ーーー	ーーー	
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	ーーー	ーーー	
24	クロロホルム	mg/l	0.06以下	ーーー	ーーー	
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	ーーー	ーーー	
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	ーーー	ーーー	
27	臭素酸	mg/l	0.01以下	ーーー	ーーー	
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	ーーー	ーーー	
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	ーーー	ーーー	
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	ーーー	ーーー	
31	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	ーーー	ーーー	
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	ーーー	ーーー	
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	ーーー	ーーー	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	ーーー	ーーー	
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	ーーー	ーーー	
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	ーーー	ーーー	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	ーーー	ーーー	
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	ーーー	ーーー	
39	塩化物イオン	mg/l	200以下	16.4	14.5	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	ーーー	ーーー	
41	蒸発残留物	mg/l	500以下	ーーー	ーーー	
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	ーーー	ーーー	
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	ーーー	ーーー	
46	フェノール類	mg/l	0.005以下	ーーー	ーーー	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3	0.4	
48	ｐＨ値	-----	5.8以上8.6以下	7.9	8.2	
49	味	-----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	臭気	-----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
51	色度	度	5以下	0.5未満	1.1	
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	

定期水質検査結果【湖北水道企業団】

令和8年7月(採水日 : 令和8年7月9日)

水質基準項目(52項目)

			気温 (℃)	31.5	30.0	
			水温 (℃)	21.9	18.5	
			残留塩素 (mg/l)	0.3	0.3	
	項　　目	単位	水 質 基 準	柏原配水場	玉里新配水場	
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	
2	大腸菌	----	検出されないこと	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	0.41	0.49	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	0.1	0.12	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.1未満	0.11	
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	0.005未満	0.005未満	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下	0.001未満	0.001未満	
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	0.001未満	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	※新規追加項目
21	ベンゼン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
22	塩素酸	mg/l	0.6以下	0.06	0.06未満	
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.006	0.007	
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.006	0.009	
27	臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.02	0.027	
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.005	0.007	
31	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	0.003	0.004	
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	0.008未満	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.002	0.002	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	0.01	0.02	
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	0.03未満	0.03未満	
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	0.01未満	0.01未満	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	17.4	31.9	
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	0.001未満	0.003	
39	塩化物イオン	mg/l	200以下	15.6	13.6	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	41	41	
41	蒸発残留物	mg/l	500以下	143	193	
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	0.02未満	0.02未満	
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
46	フェノール類	mg/l	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満	0.4	
48	ｐＨ値	----	5.8以上8.6以下	7.8	8.1	
49	味	----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	臭気	----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
51	色度	度	5以下	0.5未満	0.9	
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	

定期水質検査結果【湖北水道企業団】

令和8年6月(採水日 : 令和8年6月10日)

水質基準項目(52項目)

			気温 (℃)	21.5	24.0	
			水温 (℃)	19.3	23.6	
			残留塩素 (mg/l)	0.1	0.2	
	項　　目	単位	水 質 基 準	柏原配水場	玉里新配水場	
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	
2	大腸菌	----	検出されないこと	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	ー－－	ー－－	
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	ー－－	ー－－	
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	ー－－	ー－－	
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	ー－－	ー－－	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	ー－－	ー－－	
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	ー－－	ー－－	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	ー－－	ー－－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	ー－－	ー－－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	ー－－	ー－－	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	ー－－	ー－－	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	ー－－	ー－－	
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	ー－－	ー－－	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	ー－－	ー－－	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下	ー－－	ー－－	
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	ー－－	ー－－	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	ー－－	ー－－	
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	ー－－	ー－－	
20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	ー－－	ー－－	※新規追加項目
21	ベンゼン	mg/l	0.01以下	ー－－	ー－－	
22	塩素酸	mg/l	0.6以下	ー－－	ー－－	
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	ー－－	ー－－	
24	クロロホルム	mg/l	0.06以下	ー－－	ー－－	
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	ー－－	ー－－	
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	ー－－	ー－－	
27	臭素酸	mg/l	0.01以下	ー－－	ー－－	
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	ー－－	ー－－	
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	ー－－	ー－－	
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	ー－－	ー－－	
31	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	ー－－	ー－－	
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	ー－－	ー－－	
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	ー－－	ー－－	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	ー－－	ー－－	
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	ー－－	ー－－	
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	ー－－	ー－－	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	ー－－	ー－－	
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	ー－－	ー－－	
39	塩化物イオン	mg/l	200以下	16.6	14.6	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	ー－－	ー－－	
41	蒸発残留物	mg/l	500以下	ー－－	ー－－	
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	ー－－	ー－－	
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	ー－－	ー－－	
46	フェノール類	mg/l	0.005以下	ー－－	ー－－	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満	0.4	
48	ｐＨ値	-----	5.8以上8.6以下	7.8	8.2	
49	味	-----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	臭気	-----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
51	色度	度	5以下	0.5未満	1.2	
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	

定期水質検査結果【湖北水道企業団】

令和8年5月(採水日 : 令和8年5月12日)

水質基準項目(52項目)

			気温 (℃)	24.5	25.0	
			水温 (℃)	17.5	21.0	
			残留塩素 (mg/l)	0.3	0.2	
	項　　目	単位	水 質 基 準	柏原配水場	玉里新配水場	
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	
2	大腸菌	----	検出されないこと	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－－－	－－－	
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－－－	－－－	
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－－－	－－－	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－－－	－－－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－－－	－－－	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－－－	－－－	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－－－	－－－	
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－－－	－－－	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－－－	－－－	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下	－－－	－－－	
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－－－	－－－	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	－－－	－－－	※新規追加項目
21	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
22	塩素酸	mg/l	0.6以下	－－－	－－－	
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－－－	－－－	
24	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－－－	－－－	
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－－－	－－－	
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－－－	－－－	
27	臭素酸	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－－－	－－－	
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－－－	－－－	
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－－－	－－－	
31	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－－－	－－－	
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－－－	－－－	
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－－－	－－－	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－－－	－－－	
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－－－	－－－	
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－－－	－－－	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－－－	－－－	
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－－－	－－－	
39	塩化物イオン	mg/l	200以下	16.0	13.9	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－－－	－－－	
41	蒸発残留物	mg/l	500以下	－－－	－－－	
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－－－	－－－	
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－－－	－－－	
46	フェノール類	mg/l	0.005以下	－－－	－－－	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3	0.4	
48	ｐＨ値	-----	5.8以上8.6以下	7.9	8.2	
49	味	-----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	臭気	-----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
51	色度	度	5以下	0.5未満	1.2	
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	

定期水質検査結果【湖北水道企業団】

令和8年4月(採水日 : 令和8年4月15日)

水質基準項目(52項目)

			気温 (℃)	22.0	23.0	
			水温 (℃)	15.0	17.0	
			残留塩素 (mg/l)	0.3	0.3	
	項　　目	単位	水 質 基 準	柏原配水場	玉里新配水場	
1	一般細菌	/ml	100以下	0	0	
2	大腸菌	----	検出されないこと	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－－－	－－－	
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－－－	－－－	
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－－－	－－－	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－－－	－－－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－－－	－－－	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－－－	－－－	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－－－	－－－	
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－－－	－－－	
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－－－	－－－	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04以下	－－－	－－－	
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－－－	－－－	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
20	PFOS及びPFOA	mg/l	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	※新規追加項目
21	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－－－	－－－	
22	塩素酸	mg/l	0.6以下	0.06未満	0.06未満	
23	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.005	0.004	
25	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.005	0.010	
27	臭素酸	mg/l	0.01以下	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.018	0.025	
29	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.005	0.006	
31	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	0.003	0.005	
32	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	0.008未満	0.008未満	
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－－－	－－－	
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－－－	－－－	
35	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－－－	－－－	
36	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－－－	－－－	
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－－－	－－－	
38	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－－－	－－－	
39	塩化物イオン	mg/l	200以下	16.0	13.7	
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－－－	－－－	
41	蒸発残留物	mg/l	500以下	122	175	
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－－－	－－－	
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	0.002未満	0.002未満	
46	フェノール類	mg/l	0.005以下	－－－	－－－	
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.4	0.4	
48	ｐＨ値	-----	5.8以上8.6以下	7.7	8.3	
49	味	-----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50	臭気	-----	異常でないこと	異常なし	異常なし	
51	色度	度	5以下	0.5未満	1.2	
52	濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	