PFAS(有機フッ素化合物の総称)検査結果(R2～R8)

年　度	採　取　日　時	採　取　場　所	地　区	基準値(単位：ng/l)	PFOS及びPFOAの合計(単位：ng/l)	測　定　機　関
令和8年度	令和8年10月13日 (3回目)	半ノ木霊園	石岡	50以下	5未満	株式会社 江東微生物研究所
		玉里ふれあい公園	玉里	50以下	5未満	
	令和8年7月9日 (2回目)	半ノ木霊園	石岡	50以下	5未満	
		玉里ふれあい公園	玉里	50以下	5未満	
	令和8年4月15日 (1回目)	半ノ木霊園	石岡	50以下	5未満	
		玉里ふれあい公園	玉里	50以下	5未満	
年　度	採　取　日　時	採　取　場　所	地　区	暫定目標値(単位：ng/l)	PFOS及びPFOAの合計(単位：ng/l)	測　定　機　関
令和7年度	令和7年7月9日	半ノ木霊園	石岡	50以下	5未満	株式会社 江東微生物研究所
		玉里ふれあい公園	玉里	50以下	5未満	
令和6年度	令和6年7月9日	半ノ木霊園	石岡	50以下	5未満	株式会社 江東微生物研究所
		玉里ふれあい公園	玉里	50以下	5未満	
令和5年度	令和5年7月11日	半ノ木霊園	石岡	50以下	5未満	株式会社 江東微生物研究所
		玉里ふれあい公園	玉里	50以下	5未満	
令和4年度	令和4年7月20日	半ノ木霊園	石岡	50以下	5未満	一般財団法人　薬剤師会検査センター
		玉里ふれあい公園	玉里	50以下	5未満	
令和3年度	令和3年7月19日	半ノ木霊園	石岡	50以下	5未満	一般財団法人　薬剤師会検査センター
		玉里ふれあい公園	玉里	50以下	5未満	
令和2年度	令和2年7月15日	半ノ木霊園	石岡	50以下	5未満	一般財団法人　薬剤師会検査センター
		玉里学校給食センター	玉里	50以下	5未満	

※令和8年4月より、**基準値**として**PFOS及びPFOAの合計値で50ng/l以下**と定められました。**(水質基準項目：義務化)**

※令和2年4月より、暫定目標値として**PFOS及びPFOAの合計値で50ng/l以下**と定められました。(水質管理目標設定項目：努力義務)

※未満表記に関しては、**機器の測定下限値**を表しています。

※玉里学校給食センターの統合に伴い、**令和3年度より隣接の玉里ふれあい公園にて採取**しています。